Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35097 - Impianto ASET
Anno	2026
Mese	SET

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
99,38	100,00	20,26	11/09/26, 12:15		27,08	15/09/26, 03:45	
		Dispositivo	35097P8		Dispositivo	35097P11	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		041013	Fano	Via del Torrente 33	041013	Fano	Localita' Fenile

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35097P1	22,04	Fano	041013	Via del Vasaro 3	Utenza
35097P10	22,66	Fano	041013	Via Arno 20	Utenza
35097P11	24,14	Fano	041013	Localita' Fenile	Utenza
35097P2	21,88	Fano	041013	Via Nolfi 3	Utenza
35097P3	22,04	Fano	041013	Via di Villa Giulia 57	Utenza
35097P5	21,50	Fano	041013	Viale Cristoforo Colombo 5	Utenza
35097P6	21,60	Fano	041013	Viale Giosue' Carducci 16	Utenza
35097P7	21,90	Fano	041013	Via Alberti 34	Utenza
35097P8	21,64	Fano	041013	Via del Torrente 33	Utenza
35097P9	22,37	Fano	041013	Via Ottorino Respighi 11	Utenza